

## СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

испытательная лаборатория акустических измерений НИИСФ  
Россия – 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.0300006.024

действителен до «16» сентября 2014 г.

г. Москва

« 20 » февраля 2013 г.

## ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 448-002-13 от 20.02.2013 г.

**Основание для проведения испытаний** – решение Органа НИИСФ РААСН по сертификации продукции по акустическим и вибрационным характеристикам по заявке ООО «КНАУФ Инсулейшн», договор № 33020(2013) от 17.01.2013г.

**Наименование продукции** – испытание каркасно-обшивных перегородок КНАУФ с заполнением полости каркаса минераловатными плитами на основе стеклянного штапельного волокна марки Acoustic Slab (далее AS) и Acoustic Roll (далее AR)

**Испытание на соответствие** требованиям СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума» (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003).

**Разработчик** – предприятия группы КНАУФ, ООО «КНАУФ Инсулейшн».

**Производитель продукции** – ООО «КНАУФ Инсулейшн»

**Предъявитель образцов** – ООО «КНАУФ Инсулейшн».

**Сведения об испытываемых образцах** – каркасно-обшивные перегородки КНАУФ представляют собой многослойные конструкции, состоящие из металлического каркаса, обшитого одним или двумя слоями гипсокартонных или гипсоволокнистых (влагостойких) листов с каждой стороны, с частичным или полным заполнением полости каркаса изоляционными изделиями из минераловатного продукта на основе стеклянного штапельного волокна марки AS (AR), ООО «КНАУФ Инсулейшн», плотностью 15 кг/м<sup>3</sup>. Ви-