



Закрытое акционерное общество
«Самарский гипсовый комбинат»
443052, г. Самара, ул. Береговая, 9а
Тел. (846) 269-64-32

ПАСПОРТ № 9862

СМЕСИ СУХИЕ ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ
ТУ 5745-002-21151476-2008

Наименование Фогман № 11
Партия № 54
Дата отгрузки 22.12
Номера вагонов (транспортных средств):
апу
Масса партии, т 9604

Результаты периодических испытаний:

Отпускная влажность, не более 0,5%
Зерновой состав сухой смеси
- остаток на сите 1,25 мм, не более 1,0%
- остаток на сите 0,2 мм, не более 45,0%
Начало схватывания, не менее 45 мин.
Водоудерживающая способность, не менее 98,0%
Предел прочности затвердевшего раствора через 7 суток,
- при изгибе, не менее 1,5 МПа
- при сжатии, не менее 4,0 МПа
- при отрыве, не менее 0,3 МПа

Контролер ОТК _____

штамп ОТК



Закрытое акционерное общество
«Самарский гипсовый комбинат»
443052, г. Самара, ул. Береговая, 9а
Тел. (846) 269-64-32

ПАСПОРТ № 9861

СМЕСИ СУХИЕ ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ
ТУ 5745-002-21151476-2008

Наименование Фогман № 11
Партия № 54
Дата отгрузки 22.12
Номера вагонов (транспортных средств):
апу
Масса партии, т 9604

Результаты периодических испытаний:

Отпускная влажность, не более 0,5%
Зерновой состав сухой смеси
- остаток на сите 1,25 мм, не более 1,0%
- остаток на сите 0,2 мм, не более 45,0%
Начало схватывания, не менее 45 мин.
Водоудерживающая способность, не менее 98,0%
Предел прочности затвердевшего раствора через 7 суток,
- при изгибе, не менее 1,5 МПа
- при сжатии, не менее 4,0 МПа
- при отрыве, не менее 0,3 МПа

Контролер ОТК _____

штамп ОТК

