



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
на цементно-стружечную плиту
ГОСТ 26816-2016
(предприятие-изготовитель: ООО "ЦСП")

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИЙ		
1.	МАРКА ПЛИТЫ	ЦСП
2.	РАЗМЕРЫ мм	3200x1250
3.	ТОЛЩИНА ПЛИТЫ 10-32 мм	10
4.	НОМЕР ПАРТИИ	310
6.	ДАТА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ	11.01.19
5.	ОБЪЕМ ПАРТИИ м ³	40,866
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ		
7.	ОТКЛОНЕНИЕ ОТ РАЗМЕРОВ	
7.1.	- ПО ДЛИНЕ ±3 ММ.	0
7.2.	- ПО ШИРИНЕ ±3 ММ.	0
7.3.	- ПО ТОЛЩИНЕ ±0,7(t10),±1(t12),±1,2(t16),±1,5(t20,24)	-0,1
8.	РАЗНОСТЬ ДЛИН ДИАГОНАЛЕЙ ≤0,2 %	0,06
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА		
9.	ПЛОТНОСТЬ, 1100-1400 КГ/М ³	1357
10.	РАЗБУХАНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ ЗА 24 ЧАСА, ≤1,5 %	0,53
11.	ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ ЗА 24 ЧАСА, ≤16%	9,71
12.	ВЛАЖНОСТЬ от 6 до 12%	11,07
13.	ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ, не менее (t8, 10) 12 МПа, (t12, 16) 10 МПа, (t20, 24) 9 МПа.	12

ТЕХНОЛОГ	Германий И.В.	
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	Галичанская М.А.	
КЛАДОВЩИК	Душанова Ф.А.	

копия верна Душан