

**Паспорт соответствия  
Сәйкестік төлқұжаты**

**ТЕХНО  
НИКОЛЬ**

Материал рулонный гидроизоляционный Рубероид  
гидроқшау орамалы материал

Рубероид

Сұ 72746455-3.1.10-2014 (орнына ТШ 5774-002-96211291-2012 өзгерту 1,2)

№ пар	9 717	Агрегат: Агрегаты:	6	Бригада: Бригадасы:	2	Дата: Күні:	06.10.16	Кв.м: Кв.м:	735
-------	-------	-----------------------	---	------------------------	---	----------------	----------	----------------	-----

**Рубероид РПП 300 (0) упак.49 рул.**

**Рубероид РПП 300 (0)**

Основа/Негізі:

Верх/Үсті:

Низ/Асты:

Картон/  
калың қатырма қағаз

Мелкозернистая посыпка/  
Күлдей ұсақ

Пылевидная посыпка/  
Күлдей ұсақ

Показатель/Көрсеткіш	СТО/Сұ	Факт/ Шындығы
Ширина, мм / Ені, мм	990-1 005	995
Масса 1 кв. м / 1 м <sup>2</sup> салмағы	0,9 ± 0,3	0,7
Гибкость при пониженной температуре °С, не выше / Иілгіштік төмен температурада, жоғары емес, °С	5	5
Длина полотна / Ұзындық, м	15 ± 0,5	15
Теплостойкость, °С, не ниже / Жылуға төзімділік, жоғары емес, °С	80	80
Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н/50, не менее / Созылудағы жыртылу күші, ұзына бойғы бағытта, Н, кем емес	215	615
Прямолинейность, мм/10 м, не более / Тура шама, мм/10м артық емес	20	5
Удлинение при максимальной силе растяжения вдоль, %, не менее / Ең көп ұзарту жыртылу күші, ұзына бойғы бағытта, Н, кем емес	1	1
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение не менее, ч / Су өткізбеушілігі 0,001 МПа кем емес қысымда мына уақытта, сағ., кем емес	24	24
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более / 24 сағат ішіндегі су сіңіргіштігі, % салмағы бойынша, артық емес	2	0,2
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение не менее, ч / Су өткізбеушілігі 0,2 МПа кем емес қысымда мына уақытта, сағ., кем емес	2	2
Группа горючести / Жанатындық тобы	Г4	Г4
Группа воспламеняемости / Тұтанғыштық тобы	В3	В3
Группа распространения пламени / Жалын тарату тобы	РП4	РП4

Өзгертуімен сәйкес/Соответствует: Сұ/СТО 72746455-3.1.10-2014

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня даты изготовления

Кепілдемелік сақталу мерзімі: дайындалған күннен бастап 12 ай

Паспорт выдал/

Төлқұжатты берген: \_\_\_\_\_

ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС"

453700 РФ Башкортостан,

г.Учалы, ул. Кровельная 1

Plant TECHNOPLEX, LLC

Krovelnaya st. 1, Uchaly

Bashkortostan, 453700, RUSSIA

Phone/Fax: +7 34791 41500

e-mail: sales\_rm@uch.tn.ru; web: www.tn.ru

Система менеджмента качества  
сертифицирована по ISO 9001:2011  
Quality control system is  
certificated by ISO 9001:2011

