



Закрытое акционерное общество
«Самарский гипсовый комбинат»
443052, г. Самара, ул. Береговая, 9а
Тел.: (846) 269-64-25

ПАСПОРТ № 142

ВЯЖУЩИЕ ГИПСОВЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Г-5 Б II

ГОСТ 125-79

Партия № 10

Дата отгрузки 31.01.19

Номера вагонов (транспортных средств) а/ш

Масса партии, т 3.645

Результаты физико-химических испытаний:

Нормальная густота, % 68

Сроки схватывания, мин. начало не ранее 6

конец не позднее 30

Степень помола (остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм),

% не более 14

Предел прочности образцов-балочек с размерами
40x40x160 мм в возрасте 2 часов, кгс/см²

-при изгибе не менее 25

-при сжатии не менее 50

Удельная поверхность, см²/г 4500 ± 500

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов

A_{эфф} - не более 370 Бк/кг

Контролер ОТК _____

штамп ОТК

